



Per. № РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


№ 001358

«15» мая 2026 г.

TU 27.90.33-001-52715257-2017

№ СПБ C-RU.HB77.B.00019/26

0000030



ДАННЫЙ СЕРТИФИКАТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР

ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4. ОГРН: 1195749006441. ИНН: 5752082062. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HB77.

Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).

ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес места осуществления деятельности: 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, 259 КМ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА-1» ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО.

Телефон: +7 (492) 277-99-69. Адрес электронной почты: info@neptun33.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).

ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, 259 КМ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА-1» ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО. Географические координаты ГЛОНАСС: 56.33392, 40.47454.

ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд на основе кабеленесущих систем серий: ЖТ, СТ, ЛМ и огнестойких кабельных изделий производства ООО «Конкорд», выпускаемые по техническим условиям ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ПРОМРУКАВ-КП ПРОМРУКАВ-ГТ ПРОМРУКАВ-ЖТ ПРОМРУКАВ-МР ПРОМРУКАВ-СТ ПРОМРУКАВ-ЛМ», в составе согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 0000153).

Серийный выпуск.

КОД ОКПД2

27.90.33.110

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара согласно приложению № 2 на 4 листах (бланки № 0000154-0000156, 0000301).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БП26-04-22/2 от 22.04.2026 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «БИКВЕСТ-ЦЕНТР» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AH91); акта анализа состояния производства № ЕЦЭСБ-356.25-01 от 02.02.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение элементов ОКЛ-ПР-Конкорд в части воздействия климатических факторов осуществляется по ГОСТ 15150-69, кабельных изделий – по ГОСТ 18690-82. Срок хранения и срок службы при соблюдении требований к условиям транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации ограничивается сроком, указанным в технических условиях на отдельные комплектующие. Срок службы ОКЛ составляет наименьший срок службы ее комплектующих.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

23.04.2026

ПО

22.04.2031

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.В.Васильева
(подпись)

С.П.Кулагин
(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Кулагин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU. NB77.B.00019/26

0000153

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия

Наименование, типы, марки, модели, составные части ОКЛ
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд. Серия ЖТ
Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017.
Трубы гладкие жесткие из полиолефинов для электромонтажных работ, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.21-003-52715257-2024.
Аксессуары и система крепежа серии ЖТ. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты».
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017.
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд. Серия СТ
Трубы стальные сварные для и аксессуары к ним, диаметром от 10 мм до 100 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.99.29-003-52715257-2021.
Аксессуары и система крепежа серии СТ. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты».
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017.
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для системы противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд. Серия ЛМ
Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные серии Профи для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 100 мм до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 100 мм, толщиной стенки от 1,0 мм до 2,0 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019.
Аксессуары, система подвеса и крепежа серии ЛМ, состав и условия монтажа в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020.
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017.
Кабельные изделия производства ООО «Конкорд»
Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами числом от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13.
Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, с числом жил из ряда: 4,5,7,10,14,19,27,37,52,61, номинальным сечением жил от 0,75 мм ² до 6 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов, на номинальное напряжение до 660 В, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, КПШнг(A)-FRHF, КППЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14.
Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами числом от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКАПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКАПнг(A)-FRHF, ПвПГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.
Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами числом от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКАПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКАПнг(A)-FRHF, ПвПГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12.
Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами числом от 1 до 5 включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Евсеев
(подпись)Кулагин
(подпись)Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)Кулагин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)



Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.HB77.B.00019/26

0000154

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, в том числе в штробе

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей <i>в гладких жестких трубах ПВХ и ППЛ</i> , с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМПУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13.	80
	Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КЛБГнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14.	60
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБГнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвПГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.	81
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБГнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвПГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-009-12350648-12.	80
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.	75
СТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей <i>в трубах стальных сварных</i> , с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии СТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМПУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13.	90
	Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КЛБГнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14.	70
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБГнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвПГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.	91
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБГнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвПГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-009-12350648-12.	90
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.	90

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

Кулагин Сергей Павлович (Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ С-RU.HB77.B.00019/26

0000155

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд при прокладке по гипсокартонным листам (ГКЛ) и гипсоволокнистым листам (ГВЛ) (огнестойкость должна быть выше требуемой огнестойкости электропроводки и подтверждена пожарным сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей в гладких жестких трубах ПВХ и ППЛ, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и КATALOGом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМПУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13.	61
	Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, КППнг(A)-FRHF, КППЭнг(A)-FRHF, КПБШнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14.	45
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвППЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.	76
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвППЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-009-12350648-12.	75
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.	60
СТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей в трубах стальных сварных, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии СТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и КATALOGом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМПУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13.	91
	Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, КППнг(A)-FRHF, КППЭнг(A)-FRHF, КПБШнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14.	65
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвППЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.	60
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвППЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-009-12350648-12.	61
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.	45

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Евсеев
(подпись)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(ф.и.о.)Кулагин Сергей Павлович
(ф.и.о.)



Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.HB77.B.00019/26

0000156

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд при прокладке по профлисту и сэндвич-панели (огнестойкость должна быть выше требуемой огнестойкости электропроводки и подтверждена пожарным сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей <i>в гладких жестких трубах ПВХ и ПЛЛ</i> , с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13.	60
	Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБГнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14.	46
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.	76
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-009-12350648-12.	75
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.	60
СТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей <i>в трубах стальных сварных</i> , с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии СТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13.	90
	Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБГнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14.	65
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.	60
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-009-12350648-12.	60
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.	45

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильева Екатерина Владимировна
(ф.и.о.)

Кулагин Сергей Павлович
(ф.и.о.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ С-RU.HB77.B.00019/26

0000301

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПП-Конкорд при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам; по профлисту к перекрытию и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей <i>в металлических перфорированных и неперфорированных лотках серии Профи</i> , с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 2000 мм при нагрузке 35 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПП-Конкорд декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод 1) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13.	70
	Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, КППнг(A)-FRHF, КППЭнг(A)-FRHF, КПБнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14.	45
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБнг(A)-FRHF, ПКнг(A)-FRHF, ПКАнг(A)-FRHF, ППЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПнг(A)-FRHF, ПвБнг(A)-FRHF, ПвКнг(A)-FRHF, ПвКанг(A)-FRHF, ПвППЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.	77
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБнг(A)-FRHF, ПКнг(A)-FRHF, ПКАнг(A)-FRHF, ППЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПнг(A)-FRHF, ПвБнг(A)-FRHF, ПвКнг(A)-FRHF, ПвКанг(A)-FRHF, ПвППЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-009-12350648-12.	75
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.	65
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей <i>в металлических перфорированных и неперфорированных лотках серии Профи</i> , с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке 50 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПП-Конкорд декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод 1) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13.	71
	Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, КППнг(A)-FRHF, КППЭнг(A)-FRHF, КПБнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14.	46
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБнг(A)-FRHF, ПКнг(A)-FRHF, ПКАнг(A)-FRHF, ППЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПнг(A)-FRHF, ПвБнг(A)-FRHF, ПвКнг(A)-FRHF, ПвКанг(A)-FRHF, ПвППЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.	78
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБнг(A)-FRHF, ПКнг(A)-FRHF, ПКАнг(A)-FRHF, ППЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПнг(A)-FRHF, ПвБнг(A)-FRHF, ПвКнг(A)-FRHF, ПвКанг(A)-FRHF, ПвППЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-009-12350648-12.	75
	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018.	66

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Кулагин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)