Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

# ПАСПОРТ

## PR13.02774 Крепеж-клипса для труб негорючая (НГ) атмосферостойкая сосна в п/э d25 мм (100шт/1000шт уп/кор) Промрукав

| | |
|---|---|
| ТУ | ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Покрытие поверхности | Необработанная |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал | Пластик |
| Цвет RAL | 1001 |
| Оттенок цвета от производителя | Сосна |
| Производитель | ООО "Нептун" |
| Рабочая температура, °С | -60...60 |
| Распространение горения | Нет |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура эксплуатации, °С | -60...60 |
| Цвет | Дерево |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|---|---|
| Проверка внешнего вида | Внешний вид должен соответствовать образцам. Поверхность должна быть ровной и гладкой, допускается незначительная шероховатость, незначительный разнотон, а также незначительные следы от формирующего инструмента, незначительная бугристость внутренней поверхности изделия и отдельные включения. На поверхности не допускаются трещины, пузыри, раковины, недоливы, утяжка, серебро, облой, глубокие следы от толкателей. | Соответствует |
| Проверка маркировки изделия | Маркировка должна выполняться методом литья: товарный знак "ПР", "диаметр" | Соответствует |
| Проверка правильности оформления этикетки | Товарный или отличительный знак предприятия, тип, дата изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика | Соответствует |
| Проверка правильности упаковки | Упаковываются в полиэтиленовые пакеты (или картонные коробки) и укладываются в транспортировочные коробки из гофрированного картона. Не допускается упаковка изделий с незначительным разнотоном в одну упаковку. | Соответствует |
| Проверка прочности замка | Прочное сцепление с сопрягаемым изделием (крепеж-клипсой) | Соответствует |
| Проверка цвета | Окраска должна быть сплошной и равномерной | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

| Начальник Технического отдела | | Николаев И.А |
|---|---|---|
| должность | подпись | Ф.И.О. |