ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00348/21

Серия RU № 0271078

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМИНОПРОМ», место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 11, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 2 ЭТАЖ 2, адрес места осуществления деятельности: 140102, РОССИЯ, Московская обл, г Раменское, ул Сосновый Бор, дом 4а, ОГРН: 5167746307933, номер телефона: +74957446050, адрес электронной почты: info@atominoprom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМИНОПРОМ», место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 11, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 2 ЭТАЖ 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140102, РОССИЯ, Московская обл, г Раменское, ул Сосновый Бор, дом 4а.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные марки ИНЗАБАР ХПС -КК: тип ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-1,5 (где D – диаметр закладной трубы от 32 мм до 160 мм); тип ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-1,5 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100 мм); тип ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-3,0 (где D – диаметр закладной трубы от 32 мм до 160 мм); тип ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-3,0 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100), смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-ТИ «Технологическая инструкция», составом согласно Приложению №1 на 2 листах (Бланки № 0778457, № 0778458), выпускаемые по ТУ 23.20.12-002 – 05501445 – 2021 «Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-344/08-2021, выданного 11.08.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства № 539-СС/03-2021, выданного 03.03.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».(раздел 4). Предел огнестойкости: тип ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-1,5 и тип ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-1,5 – IET90; тип ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-3,0 и тип ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-3,0 – IET180. Условия хранения: соответствуют категории «9 (ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69 для сухого так и для влажного климата атмосферы тип IV (приморско-промышленная). Установленный срок хранения 18 месяцев. Гарантийный срок – 1 год. Срок службы – 60 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.08.2021 **ПО** 11.08.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шориканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б», Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 936. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00348/21

Серия RU № 0778457

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные марки ИНЗАБАР ХПС -КК: тип ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-1,5 (где D – диаметр закладной трубы от 32 мм до 160 мм); тип ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-1.5 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100 мм); тип ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-3.0 (где D – диаметр закладной трубы от 32 мм до 160 мм); тип ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-3.0 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100), смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-ТИ «Технологическая инструкция», составом:	ТУ 23.20.12 – 002 – 05501445 – 2021 «Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК»
	тип ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-1.5 (где D – диаметр закладной трубы от 32 мм до 160 мм) в составе: - огнестойких минераловатных плит марки «ИНЗАБАР СПО-2В» (выпускаемых по ТУ 5767-012-05501445-2016), плотностью 150 кг/м3, толщиной 150 мм, применяемого для уплотнения проходов кабелей через проходку на всю глубину – 150 мм; - герметика огнезащитного силиконового «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003–05501445–2016), для нанесения на всю глубину огнестойкой минераловатной плиты – 150 мм; - покрытия огнезащитного силиконового «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (ТУ 20.30.22-013-05501445-2021) нанесённого на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 100 мм от края проходки, при толщине сухого слоя не менее 1 мм; - клея огнестойкого силиконового «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (выпускаемого по ТУ 2310-005-05501445-2016), толщиной сухого слоя 0,5 мм по периметру вклеиваемого блока огнестойких минераловатных плит.	
	тип ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-1.5 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100 мм) в составе: - огнестойких минераловатных плит марки «ИНЗАБАР СПО-2В» (выпускаемых по ТУ 5767-012-05501445-2016), плотностью 150 кг/м3, толщиной 150 мм, применяемых для уплотнения проходов кабелей через проходку на всю глубину – 150 мм; - герметика огнезащитного силиконового марки «ИНЗАГЕРМ ХПС» (выпускаемого по ТУ 2513-003–05501445–2016), для нанесения на всю глубину огнестойкой минераловатной плиты – 150 мм; - покрытия огнезащитного силиконового марки «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (ТУ 20.30.22-013-05501445-2021) нанесённого на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 100 мм от края проходки, при толщине сухого слоя не менее 1 мм); - клея огнестойкого силиконового «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (2310-005-05501445-2016), нанесённого сухим слоем 0,5 мм по периметру вклеиваемого блока огнестойких минераловатных плит.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00348/21

Серия RU № 0778458

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6806 90 000 0	тип ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-3,0 (где D – диаметр закладной трубы от 32 мм до 160 мм) в составе: - огнестойких минераловатных плит марки «ИНЗАБАР СПО-2В» (выпускаемых по ТУ 5767-012-05501445-2016), плотностью 150 кг/м3, толщиной 250 мм, применяемых для уплотнения проходов кабелей через проходку на всю глубину – 250 мм; - герметика огнезащитного силиконового «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003–05501445–2016), для нанесения на всю глубину огнестойкой минераловатной плиты – 250 мм; - покрытия огнезащитного силиконового марки «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (выпускаемого по ТУ 20.30.22-013-05501445-2021), нанесённого на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, с толщиной сухого слоя не менее 2,5 мм; - клея огнестойкого силиконового марки «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (выпускаемого по ТУ 2310-005-05501445-2016), толщиной сухого слоя 0,5 мм нанесенного по периметру вклеиваемого блока огнестойких минераловатных плит.	ТУ 23.20.12 – 002 – 05501445 – 2021 «Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК»
	тип ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-3,0 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100 мм) в составе: - огнестойких минераловатных плит марки «ИНЗАБАР СПО-2В» (выпускаемых по ТУ 5767-012-05501445-2016), плотностью 150 кг/м3, толщиной 150 мм, применяемых для уплотнения проходов кабелей через проходку на всю глубину – 250 мм; - герметика огнезащитного силиконового марки «ИНЗАГЕРМ ХПС» (выпускаемого по ТУ 2513-003–05501445–2016), для нанесения на всю глубину огнестойкой минераловатной плиты – 250 мм; - покрытия огнезащитного силиконового марки «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (выпускаемого по ТУ 20.30.22-013-05501445-2021) нанесённого на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, с толщиной сухого слоя не менее 2,5 мм; - клея огнестойкого силиконового марки «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (выпускаемого по ТУ 2310-005-05501445-2016), толщиной сухого слоя 0,5 мм, нанесенного по периметру вклеиваемого блока огнестойких минераловатных плит.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Щериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru