НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00568** 033818

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗПРОМТЕХ».
ИНН: 7801621813, ОГРН: 1147847033234.
Юридический адрес: 199178, г. Санкт- Петербург, 17-я В.О. линия, дом 54, корпус 4, литер А. Телефон: 8(800)500-26-73, e-mail: sptgendir@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗПРОМТЕХ».
ИНН: 7801621813, ОГРН: 1147847033234.
Адрес производства: 194223, г. Санкт- Петербург, пр. Тореза 44, корпус 2, литера А, пом. 31-Н. Телефон: 8(800)500-26-73, e-mail: sptgendir@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационных (конструкционных) швов между строительными конструкциями, в составе: огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик (мастика) ОГНЕБАРЬЕР МТО, выпускаемый по ТУ 20.30.22-002-33162798-19 и минераловатные плиты плотностью 100 ± 10 кг/м^3 выпускаемые по ГОСТ 32314-2012, монтаж в соответствии с Технологическим регламентом ТР 27.33.13-22. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости - EI 180.

код ОКПД2
23.20.13

код ТН ВЭД ЕАЭС
6806 90 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 01039/ЕМ-16 от 28.06.2022 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент ТР 27.33.13-22, ТУ 20.30.22-002-33162798-19, ГОСТ 32314-2012, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43216 от 01.11.2021, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2022 г. по 27.06.2027 г.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**