



**Промрукав**  
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»  
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).  
+7 (495) 969-27-20

## ПАСПОРТ

### Коробки огнестойкие двухкомпонентные 100x100x40 Промрукав

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ТУ                           | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                     |
| Бренд                        | Промрукав                                                         |
| Гарантия производителя, мес. | 24                                                                |
| Климатическое исполнение     | УХЛ1                                                              |
| Рабочая температура, °С      | -45...60                                                          |
| Срок хранения                | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP)          | IP66                                                              |
| Цвет                         | Черный                                                            |
| Рабочее напряжение, В        | 1000                                                              |

\*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД                                                                                                                                                                                                             | Значение      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Проверка внешнего вида              | Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление).                                                                                                                                                          | Соответствует |
| Проверка маркировки на изделии      | Маркировка выполняется литьевым способом на дне внутренней поверхности коробки. Маркировка должна содержать: товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя, артикул коробки, степень защиты.                         | Соответствует |
| Проверка маркировки на ярлыке       | Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК.                                                                                                 | Соответствует |
| Проверка упаковки.                  | Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Укладка изделий в ящики должна производиться рядами по ГОСТ 7376. Клапаны ящика в местах соединения склеиваются клеевой лентой или скотчем. | Соответствует |

### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Начальник отдела НИОКР  
должность



Соответствует ТУ  
*Лукин*  
подпись

Лукин Л.Ю.  
Ф.И.О.