ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00390/22

Серия RU № 0417259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ. Место нахождения: 115419, Россия, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 11 строение 11, помещение IV комната 2 этаж 2. Место осуществления деятельности: 140102, Россия, Московская область, город Раменское, улица Сосновый бор, 4а.
ОГРН: 5167746307933. Телефон: +7 (495) 744-60-50. Адрес электронной почты: info@atominoprom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ. Место нахождения: 115419, Россия, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 11 строение 11, помещение IV комната 2 этаж 2. Место осуществления деятельности: 140102, Россия, Московская область, город Раменское, улица Сосновый бор, 4а.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КК:
- ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-4,0 (где D – диаметр отверстия от 32 мм до 160 мм);
- ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-4,0 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100 мм).

Состав: см. приложение, бланк № 0896360.
Предел огнестойкости IET 240 при глубине заделки не менее 300 мм.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.20.12–002–05501445–2021 «Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК», монтаж согласно технологической инструкции «Технологическая инструкция ИНЗАБАР-ТИ» с изменением № 01.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№2/К221 от 05.12.2022, 2/К222 от 05.12.2022, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства №2650/АА от 09.11.2022, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Срок хранения продукции – 2 (два) года с момента отгрузки и ввода в эксплуатацию. Условия хранения продукции соответствуют категории «9(ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69 для сухого и влажного климата атмосферы тип IV (приморско-промышленная). Срок службы продукции – 60 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2022 **ПО** 07.12.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Галбинш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», г. Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00390/22

Серия RU № 0896360

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6806 90 000 0	Проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-4,0 (где D – диаметр отверстия от 32 мм до 160 мм), состоящие из: - огнестойких минераловатных плит ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В, (ТУ 5767-012-05501445-2016, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ»), плотностью не менее 150 кг/м³, толщина плиты 300 мм; - клея огнестойкого силиконового «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (ТУ 2310-005-05501445-2016, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ»); - герметика огнезащитного нейтрального «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003–05501445-2016, изготовитель–ООО «АТОМИНОПРОМ», заделка на всю глубину проходки 300 мм); - огнезащитного силиконового покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (ТУ 20.30.22-013-05501445-2021, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ», нанесение с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 2,5 мм. При глубине заделки не менее 300 мм имеют предел огнестойкости IET 240 и коэффициент снижения длительного допустимого тока на кабелях не менее 1,0	ТУ 23.20.12 – 002 – 05501445 – 2021 "Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК»" и «Технологическая инструкция ИНЗАБАР-ТИ» с изменением № 01
6806 90 000 0	Проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-АхВ-4,0 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100 мм), состоящие из: - огнестойких минераловатных плит ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В, (ТУ 5767-012-05501445-2016, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ»), плотностью не менее 150 кг/м³, толщина плиты 300 мм; - клея огнестойкого силиконового «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (ТУ 2310-005-05501445-2016, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ»); - герметика огнезащитного нейтрального «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003–05501445-2016, изготовитель–ООО «АТОМИНОПРОМ», заделка на всю глубину проходки 300 мм); - огнезащитного силиконового покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (ТУ 20.30.22-013-05501445-2021, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ», нанесение с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 2,5 мм). При глубине заделки не менее 300 мм имеют предел огнестойкости IET 240 и коэффициент снижения длительного допустимого тока на кабелях не менее 1,0	ТУ 23.20.12 – 002 – 05501445 – 2021 "Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК»" и «Технологическая инструкция ИНЗАБАР-ТИ» с изменением № 01

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дальнин Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334