



Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

Крышка лотка Промрукав

| | |
|------------------------------|---|
| ТУ | ТУ 25.11.23-001-52715257-2019 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Рабочая температура, °C | -80...150 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Цвет | Светло-серый |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|--|---------------|
| Проверка внешнего вида | Поверхность не должна иметь задиры, трещины, вмятины, острые кромки и заусенцы. Сварные соединения не должны иметь прожогов, непроваров, а также вмятин, глубина которых превышает 10 % от суммарной толщины свариваемых листов. На изделии, изготовленном из оцинкованного листа, в местах сварки допускаются темные пятна. | Соответствуют |
| Проверка высоты, ширины и длины | Линейные размеры не должны превышать следующих значений: ± 5 мм в длину, $\pm 1,5$ мм на ширину и высоту. | Соответствуют |
| Проверка изделий на собираемость | При сборке не должно потребоваться какой либо правки или рихтовки изделий. | Соответствуют |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка | Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствуют |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 25.11.23-001-52715257-2019

Заместитель коммерческого директора
должность



подпись

Бурдаев В.В.

Бурдаев В.В.
Ф.И.О.