Промрукав
Русский производитель электрики

Информация по окрашиванию КНС

1. Информация для группы ОКЛ:

Допускается окрашивание огнестойких кабельных линий (ОКЛ-ПР) декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод 1) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).

Запись размещена в КАТАЛОГЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ОКЛ, пункт 2.2.24.

Примечание: запрещается окрашивание кабелей входящих в состав огнестойких кабельных линий (ОКЛ-ПР).

2. Информация для групп: кабельные каналы, трубы гофрированные из ПВХ, трубы гофрированные из ПП негорючие, трубы гофрированные из ПА негорючие, трубы гофрированные из ПЛЛ, жесткие трубы из ПВХ, электромонтажные коробки, металлорукав в ПВХ оболочке марок НГ.

Не рекомендуется самостоятельное окрашивание КНС из пластика с использованием продукции, категория горения которой подтверждена сертификатом соответствия ПБ.

Основание: Требования, указанные в ст. 150 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Остальные группы продукции. Продукция, не сертифицированная на соответствие нормам ПБ.

Самостоятельное окрашивание не рекомендуется.

Основание: Соблюдение соответствия сертификату ГОСТ Р. Сертификатами соответствия ГОСТ Р подтверждается соответствие заданным техническим характеристикам и нормам безопасности продукции без нанесения дополнительных изоляционных и декоративных слоев. Для подтверждения соответствия КНС с нанесенным покрытием, необходимо проведение испытаний на соответствие с составлением протокола.

Производитель КНС не несет ответственность за соответствие окрашенных КНС заявленным характеристикам, в том числе в течение гарантийного срока эксплуатации.